



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Федеральное государственное казенное учреждение "Специальное управление
федеральной противопожарной службы № 18 МЧС России"
Архангельское шоссе, 68, Северодвинск, Архангельской области, 164500. Телефон/факс: (8184) 50-46-83
gps18@sevmash.ru

Отдел федерального государственного пожарного надзора
ул. Кооперативная, д. 13, Мирный, Архангельской области, 164170. Телефон: (81834) 5-12-25
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 46/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности**

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5 «Центр развития ребёнка «Теремок» города Мирного Архангельской области (сокращенное название: МКДОУ № 5); ИНН 2925004290; ОГРН 1022901465730; Юридический и почтовый адрес: 164170 Россия, Архангельская область, гор. Мирный, ул. Гагарина, д. 10

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, ФИО (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица - правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя начальника отдела ФГПН, заместителя главного государственного инспектора Специального управления ФПС № 18 МЧС России по пожарному надзору Бондур Константина Николаевича № 46 от 02 июня 2016 года

в период: с «15» июня 2016г. по «30» июня 2016г.

Сергеевой Анной Юрьевной майором внутренней службы, государственным инспектором Специального управления ФПС № 18 МЧС России по пожарному надзору, старшим дознавателем отдела ФГПН

проведена плановая проверка с целью исполнения ежегодного Плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2016 год, доведенного до заинтересованных лиц посредством размещения на Интернет-сайте Главного управления МЧС России по Архангельской области и информационном стенде в отделе надзорной деятельности г. Мирный; на официальном интернет-сайте прокуратуры Архангельской области: www.arhoblprok.ru; а также в автоматизированной системе «Единый реестр проверок»

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

в отношении правообладателя (-ей) объекта защиты: Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 5 «Центр развития ребёнка «Теремок» города Мирного Архангельской области на объекте защиты, расположенном по адресу: Архангельская область, гор. Мирный, ул. Гагарина, д. 10

(наименование объекта и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

При проведении проверки присутствовали: заведующий МКДОУ № 5 Фаттахова Ирина Викторовна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указ-ся только при выполнении)
1	2	3	4	5
1.	Не обеспечено резервное питание системы оповещения людей о пожаре в дежурном режиме в течение 24 ч и в режиме "Пожар" не менее 3 ч. При отключении основного питания система оповещения людей при пожаре перестает функционировать.	п. 14.3. НПБ 88-01, п. 3.9, п. 3.26 НПБ 104-03;	31.12.2017г.	
2.	Не предусмотрено устройство автоматического блокирования электроприемников системы вентиляции (кондиционирования) подачей управляющих сигналов на технические средства управления инженерным оборудованием - не выполнено автоматическое отключение систем вентиляции при пожаре.	п. 49, п.61 «Правила противопожарного режима в РФ», утвержденные постановлением Правительством РФ № 390 от 25.04.2012г., п. 1.1.8. РД 009-01-96; п. 7.9.1, 12.4 СНИП 41-01-2003	31.12.2017г.	
3.	Электрощиты и электрошкафы (в том числе распределительные устройства), расположенные в помещениях класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 не оборудованы автономными установками пожаротушения (ТермаОТВ).	п. 11.6 Приложение А Табл. 4 п. 8 СП 5.13130.2009	31.12.2017г.	
4.	Отсутствует второй эвакуационный выход из помещения музыкального зала на 1-м этаже – технический паспорт за инвент. номером 23000643 от 14.10.2008г. Основное строение, Литера А, помещение № 89.	п. 33 «Правила противопожарного режима в РФ», утвержденные постановлением Правительством РФ № 390 от 25.04.2012г., п. 4.3, п.6.16, п. 6.12 СНИП 21-01-97*.	31.12.2018г. (при реконструкции, капитальном ремонте здания)	
5.	Строительные конструкции бесчердачных покрытий частей здания, в которых оборудованы прогулочные веранды, выполнены с пределом огнестойкости ниже RE15 (доски, горючий утеплитель) – технический паспорт за инвент. номером 23000643 от 14.10.2008г. Основное	п. 4.3, табл. 4 п. 5.19 СНИП 21-01-97*	31.12.2018г. (при реконструкции, капитальном ремонте здания)	

	строение, Литера А, 1-й этаж помещения №№ 31,32,68,69.			
6.	Не разделены между собой ограждающими конструкциями помещения различных классов функциональной пожарной опасности: перегородки и двери (люки), отделяющие технический этаж от остальных помещений выполнены не в противопожарном исполнении.	п. 7.4, п. 7.5, п. 5.14*, таблица 2* СНиП 21-01-97*, п. 1.82 СНиП 2.08.02-89	31.12.2018г. (при реконструкции, капитальном ремонте здания)	
7.	Не разделены между собой ограждающими конструкциями помещения различных классов функциональной пожарной опасности: двери, отделяющие складские помещения от остальных помещений, выполнены с пределом огнестойкости менее EI 30.	п. 7.4, п. 7.5, п. 5.14*, таблица 2* СНиП 21-01-97*, п. 1.82 СНиП 2.08.02-89	31.12.2017г.	
8.	Руководитель организации не обеспечивает исправность системы внутреннего противопожарного водопровода – по результатам испытаний расход воды на пожаротушение составляет 1,8 л/с; что недостаточно для целей пожаротушения.	п. 6.1 табл. 1 СНиП 2.04.01-85*, п. 55 «Правила противопожарного режима в РФ», утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.	31.12.2018г. (при реконструкции, капитальном ремонте здания)	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном (внесудебном) порядке, установленном главой V Административного регламента, или в суд.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Подписи лиц, проводивших проверку: Сергеева Анна Юрьевна, майор внутренней службы, государственный инспектор Специального управления ФПС № 18 МЧС России по пожарному надзору, старший дознаватель отдела ФГПН.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



« 30 » июня 2016 г.

Предписание для исполнения получил: заведующий отделом № 5

Ветмахов Александр Викторович
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность, руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

« 30 » июня 2016 г.

Ветмахов (подпись)